

**Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Предписание № 2-12-624/1/1
ул. Примакова, д. 10**

№ предписания	Виды нарушения требований пожарной безопасности	Мера по устранению нарушений	Сроки устранения
пункт 1	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (по факту меньше 50 дБА – помещение радиорубки)	Устранено в рамках ежемесячного обслуживания систем КСОБ	октябрь 2018
пункт 4	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения (архив) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности	Устранено. Произведен расчет категории по взрывопожарной и пожарной безопасности	октябрь 2018
пункт 5	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (архив и радиорубки) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами	Устранено. Установлена противопожарная дверь между архивом и радиорубкой.	март 2019
пункт 7	Эвакуационные выходы в актовом зале расположены не рассредоточено	Устранено. Проведено определение расчетных единиц пожарного риска	март 2019
пункт 8	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	Устранено. Выполнены работы по монтажу аварийного освещения	март 2019
пункт 10	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридора 2 этажа при отсутствии естественного проветривания при длине коридора более 15м (по факту 47м) с числом этажей два и более (по факту 4)	Устранено. Проведено определение расчетных единиц пожарного риска	март 2019

Заместитель директора по АХД



В.А. Юрченко