



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Московского района  
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. 388-87-54

Предписание № 2-18-834/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГБОУ СПО Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-834 от 01 июля 2013 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 04 и 05 июля 2013 года инспектором отделения ОНД Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Амосовой Натальей Викторовной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения среднего профессионального образования по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.32.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Отделка пола на путях эвакуации выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2,РП2,Д3,Т2. (3, 4 этаж)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, 4; СП 1.13130.2009 п.4.3.1; СНИП 21-01-97* п.6.25*	01 июля 2014 года
2.	В коридоре без естественного освещения (2-й этаж), предназначенного для эвакуации 50 и более человек, не предусмотрено дымоудаление.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, 4; СНИП 21-01-97* п.1.4*; СНИП 2.08.02-89* п.1.158	01 июля 2014 года
3.	Перекрыты выходы из лестничных клеток непосредственно наружу (устроено помещение кладовой)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, 4; СП 1.13130.2009 п.4.4.6; СНИП 21-01-	01 июля 2014 года

  
подпись

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения ОПД Московского района  
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Н.В. Амосова

05 июля 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

«05» 07 2013 г.

№	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
1			
2			
3			

*Аму*  
подпись