



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Московского района

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. 388-87-54

Предписание № 2-18-833/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГБОУ СПО Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-833 от 01 июля 2013 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 04 и 05 июля 2013 года инспектором отделения ОНД Московского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Амосовой Наталией Викторовной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения среднего профессионального образования по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д.46.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Отделка пола на путях эвакуации выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2,РП2,Д3,Т2. (2, 3, 4 этаж)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, 4; СП 1.13130.2009 п.4.3.1; СНиП 21-01-97* п.6.25*	01 июля 2014 года
2.	В коридоре без естественного освещения, предназначенного для эвакуации 50 и более человек, не предусмотрено дымоудаление.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, 4; СНиП 21-01-97* п.1.4*; СНиП 2.08.02-89* п.1.158	01 июля 2014 года
3.	Оконные проемы, выходящие на сгораемое покрытие кровли, не защищены противопожарными окнами 2-го типа.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.1, 4; СНиП 21-01-97* п. 1.4*; СНиП 2.08.02-85* п.3.11	01 июля 2014 года

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче-


подпись

ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения ОНД Московского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Н.В. Амосова

05 июля 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

« 05 » 07 2013 г.


подпись