



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел 786-41-35

Предписание № 2-12-520/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Педагогическому колледжу № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт – Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) – правообладателя объекта защиты)

(ГБОУ СПО Некрасовский педколледж № 1)

Во исполнение распоряжения зам. начальника ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Зуева Антона Александровича от 10 июня 2013 года № 2-12-520, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 21 июня 2013 г., 24 июня 2013 г. инспектором ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Мареевой Натальей Валерьевной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт – Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Примакова, д. 10, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Допущена горючая отделка пола на путях эвакуации на третьем этаже.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ п.1 ч.2 ст 1, ч.1 ст. 6, ст. 134, табл. 28 СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.06.2014г.	
2.	Допущена горючая отделка пола на путях эвакуации на четвертом этаже.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ п.1 ч.2 ст 1, ч.1 ст. 6, ст. 134, табл. 28 СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.06.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридиче-

ских лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Кировского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

24 июня 2013 г.

Предписание для исполнения получил:



Н.В. Мареева

« 24 » июня 2013 г.