

Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
Предписание № 2-18-834/1/1

ул. Кубинская д.32

№ предписания	Виды нарушения требований пожарной безопасности	Меры по устранению нарушений	Сроки устранения
1	Отделка полов на путях эвакуации выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2,РП2, ДЗ,Т2 (3, 4 этаж)	Произведена отделка пола на путях эвакуации материалами соответствующими требованиям пожарной безопасности	Устранено, 2014г
2	В коридоре без естественного освещения (2 этаж), предназначенного для эвакуации 50 и более человек, не предусмотрено дымоудаление.	Произведено определение расчетных величин пожарного риска	Выполнено, 2016г
3	Перекрыты выходы из лестничных клеток непосредственно наружу (устроено помещение кладовой)	Произведено определение расчетных величин пожарного риска	Выполнено, 2016г

