

Отчет по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Предписание № 2-12-520/1/1

ул. Примакова д.10

№ предписания	Виды нарушения требований пожарной безопасности	Меры по устранению нарушений	Сроки устранения
1	Отделка полов на путях эвакуации выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2,РП2, Д3,Т2 (3, 4 этаж)	Произведена отделка пола на путях эвакуации материалами соответствующими требованиям пожарной безопасности	Выполнено, 2016г.