

Приложение к письму



от _____ № _____

Утверждаю
Директор
Е.Ю. Федотова
_____ 2026 г.

План устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию от 07.05.2026 № 2604/002-78/145-ВО/П

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятие по его устранению	Срок исполнения	Ответственный за исправления
1	Эвакуационные выходы из цокольного этажа не предусмотрены через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенной от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3, ч. 4 ст. 6, ч. 3, ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 16, лит.А.	Будет произведен расчет индивидуальных пожарных рисков.	30.04.2027	Заместитель директора по АХД и Б Юрченко В.А. Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Зайнуллин Ю.В. Заведующий хозяйством Ажовкова Е. В.

Заместитель директора по АХД и Б

В.А. Юрченко

Начальник отдела безопасности,
гражданской обороны и охраны труда

Ю.В. Зайнуллин