

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» апреля 2026 г., 78260061000221453570

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«07» мая 2026 г., 12 час. 00 мин. № 2604/002-78/145-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, лит. А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «20» апреля 2026 г., № 2604/002-78/145-ВО/П, учетный номер проверки 78260061000221453570.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Сильченко Дарья Владимировна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Невского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При изменении инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием вида контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, ул Ивановская, Дом 16 литера А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) недвижимых объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.А. НЕКРАСОВА" ИНН 7810191042, адрес регистрации юридического лица: 196247, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУТ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ, УЛ КУБИНСКАЯ, Д. 32 ЛИТЕРА А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуального номера налогоплательщика, адрес организации (не филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «05» мая 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «07» мая 2026 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Эвакуационные выходы из цокольного этажа не предусмотрены через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.16, лит.А

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

05.05.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению в соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условий, перечисленных в данной статье.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставление документации

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Невского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору) Сильченко Дарья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Сильченко Дарья Владимировна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Невского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору), телефон: 88125608255, e-mail: silchenko.d.v@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

